

### フィルターの清掃は定期的に行ってください

フィルターが目づまりしていると、冷暖房・換気能力の低下や故障の原因になります。フィルターなどのお手入れ 方法はメインリモコンのメニュー項目「情報」→「お手入れについて」、もしくは取扱説明書の「お手入れのしかた」 (55ページ参照)をご覧ください。お手入れの前に必ず運転を停止して、ブレーカーを切ってください。

<ul> <li>▲ 12:00(木)</li> <li>▶を押して、お手入れ内容を確認し、●</li> <li>お手入れ後はリセットしてください。</li> </ul>	お手入れのおしらせ	お手入れ通知 空調フィルター ▲清掃・交換● 換気給気フィルター ▲清掃・交換	おしらせ通知のリセット
	お手入れの時期がきたことを、メインリモ	換気排気フィルター <b>、</b> 清掃・交換 イオン発生機 <b>、</b> 交換	お手入れが済んだら▲▼を押して項目
	コンでおしらせします。トボタンでお手入れ	◆終了 →移動 決定リセット	選択し、 📰 ボタンを押してリセットして
	が必要なフィルターなどを表示します。		ください。

●ご使用システムの確認表	<b>%1</b>
メインリモコンの「お手入れについて」からお	手

入れ方法をご覧いただく場合にご確認ください。

換気ユニット		換気給気フィルター	
$\bigcirc$	全熱交換型	$\bigcirc$	集塵フィルター
$\bigcirc$	顕熱交換型	$\bigcirc$	静電フィルター

※1 ご使用システムの構成は保証書にてご確認いただき、上記表に記入してからご使用ください。

#### 消耗品 (フィルター各種) について

デンソー全館空調オンラインストアからもご購入いただけます http://shop.denso-ace.com/



#### エラー表示が出たときは

エラーコードの表示が出たときは、保証書をご用意のうえ、リモコンに表示されている電話番号にご連絡ください。 詳しくは取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」(61ページ参照)をご確認ください。エラーコードが 表示されている間、運転を停止するか、応急運転に切り替わります。エラーには2つのパターンがあります。

### ●メインリモコンの異常・応急運転表示 \*2



※2 メインリモコンのその他の表示や、サブリモコン・個別リモコンの表示は取扱説明書の50・51ページをご覧ください。



### DENSO

全館空調システム **ARHZP/ARVZP シリーズ** GJモデル

## かんたん操作マニュアル



本書では、操作の基本を案内しています。 ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を 必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。





# シリーズ ニュアル

### 各リモコンでできること



※1「暖房」・「冷房」・「送風」モード時に操作が可能です。※2「暖房」・「冷房」モード時に操作が可能です。